



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Суворовскому и Дубенскому районам
301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Калинина, д. 5а, тел. 2-52-32

**Предписание № 15/1/1-1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №6
«Золотой ключик».

заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№6 «Золотой ключик»

Космакова Наталья Леоновна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Суворовскому и Дубенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Тульской области № 15 от 24 января 2018 года.

(наименование органа ОНД)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
«02» февраля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; «13» февраля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до
13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной
безопасности в отношении: Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного
учреждения детский сад №6 «Золотой ключик» по адресу: Тульская область, г. Суворов ул.
Суворова д.116

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Суворовскому и Дубенскому районам лейтенантом внутренней службы Боршевским Дмитрием
Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №6 «Золотой ключик» Космаковой Натальей Леоновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Оборудовать помещение электрощитовой противопожарной дверью	Основание: п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания	14.05.2018г.	
---	---	--	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Суворовскому и Дубенскому районам

Борщевский Л.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» февраля 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

заведующий муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад №6 «Золотой ключик»

Космакова Наталья Леоновна

(должность, фамилия, инициалы)

«13» февраля 2018 г.



(подпись)